Comercial Eléctrica
COMARCA DOÑANA

SCHNEIDER ELECTRIC - GVAD0101 - Contacto Auxiliar TeSys GV2-GV3 1NA + 1NC (fallo)

Gama TeSys
TeSys Deca
Nombre abreviado del equipo GVAD
Tipo de producto o componente Bloque de contactos auxiliares

Compatibilidad del producto GV3L
GV2P
GV2LE
GV2RT
GV2L
GV2ME
GV3P
Ubicación de montaje Lateral izquierdo
funcionamiento contactos
auxiliares
Señal de error 1 NC
composición de los polos de
contacto
2 NC
Complementario
[Ui] Tensión nominal de
aislamiento
690 V acorde a En> 40 A
300 V acorde a UL 508
300 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Ue] Tensión nominal de empleo 48...690 V CA
24...240 V CC
[Ith] Corriente térmica
convencional
6 A
2,5 A for senyalización fallo
Durabilidad mecánica 100000 ciclos
corriente mínima de conmutación 5 mA
tensión mínima de conmutación 17 V
Tipo de protección Disyuntor GB2CB...
Fusible gG 10 A


95
96
98